



Trasmessa a mezzo pec

Alla **Prefettura di Agrigento**
Alla **Prefettura di Enna**
Alla **Prefettura di Caltanissetta**

Ad **Acquaenna S.c.p.A**
Ad **Acque di Caltanissetta**
Ad **AICA Azienda Idrica Comuni Agrigentini**

Ai comuni di **Aidone, Agira, Barrafranca, Caltanissetta, Gagliano Castelferrato, Enna, Licata, Mazzarino, Piazza Armerina, San Cataldo, Valguarnera Caropepe**

Al **Consorzio di Bonifica 4 di Caltanissetta**
Al **Consorzio di Bonifica 6 di Enna**
Al **Consorzio Palermo Catania ED**

e p.c.

Al **Dipartimento Regionale della Protezione Civile**
Struttura di supporto al Preposto all'Ufficio del Commissario Delegato della OCDPC

OGGETTO: interruzione acquedotto Ancipa Basso, Blufi e Gela - Aragona I° tratto

Con la presente si comunica che dalle ore 06:00 circa del 07/07/26 si è interrotto l'esercizio dell'acquedotto Ancipa a causa della rottura dell'adduttore DN 900 in c.da Sparacollo in territorio di Troina (EN), con conseguente interruzione della fornitura idrica ai Comuni ed Enti in indirizzo.

Sono in corso le attività di manutenzione e considerati i tempi necessari all'esecuzione della riparazione e al riempimento e disinfezione della condotta, si prevede di riattivare le forniture secondo il programma di seguito indicato:

- Gagliano Castelferrato, Agira: entro le ore 13:00 del 08/07/2026;
- ASI Mulinello, cantieri RFI-Webuild: entro le ore 14:00 del 08/07/2026;
- Enna (serb. Lombardia): entro le ore 16:00 del 08/07/2026;
- Piazza Armerina. Valguarnera, Aidone, CB6: entro le ore 06:00 del 09/07/2026;
- San Cataldo (Giorgibello, Don Bosco, Via Aurora e Pizzo Carano): entro le ore 19:00 del 08/07/2026;
- Consorzio CB4: entro le ore 19:00 del 08/07/2026;
- Barrafranca: entro le ore 02:00 del 09/07/2026;

- Mazzarino: entro le ore 02:00 del 09/07/2026;
- Consorzio CB6 (Ferreri Grazia e Malanotte): entro le ore 03:00 09/07/2026;
- Licata (serb. Safarello): entro le ore 06:00 del 09/07/2026;
- Licata (serb. Sant'Angelo): riduzione portata a 40 l/s fino alle ore 06:00 del 09/07/2026

Per quanto riguarda il comune di Caltanissetta rimarrà attiva la consegna di 50 l/s dal Madonie Est al serbatoio San Giuliano e si prevede di ripristinare la normale fornitura entro le ore 18:00 del 08/07/2026

Distinti saluti.

Siciliacque S.p.A.
Il Responsabile Area Gestione Reti
(Ing. Mauro Benfante)

