



Trasmessa a mezzo posta elettronica certificata

Al Comune di **Marianopoli**

A **Caltaqua S.p.A.**

Al **Consorzio di Bonifica 4 di Caltanissetta**

OGGETTO: interruzione approvvigionamento idrico.

Si comunica che a partire dalle ore 14:00 circa del 16/07/2026 si è interrotto l'esercizio della diramazione "Partitore Belici – Serbatoio Marianopoli" a causa di una rottura dell'adduttore DN 150, in c.da Belici nel comune di Marianopoli (CL).

Di conseguenza si è interrotta la fornitura idrica ai comuni ed enti in indirizzo.

Stiamo predisponendo quanto necessario all'esecuzione dell'intervento di manutenzione che è previsto a partire dalle ore 06:00 del 17/07/2026.

Si prevede di ripristinare le normali forniture entro le ore 08:00 del 18/07/2026.

Siciliacque S.p.A.

Il Responsabile Area Gestione Reti

(Ing. Mauro Benfante)