



Trasmessa a mezzo posta elettronica certificata

Alle Prefetture di Agrigento Caltanissetta e Palermo

All'ASP di Agrigento

Alle ATI di Agrigento Caltanissetta e Palermo

Ai Comuni di: Aragona, Acquaviva Platani, Bompensi, Canicatti, Campofranco, Casteltermeni, Delia, Milena, Montedoro, Mussomeli, San Giovanni Gemini, Serradifalco, Sommatino, Sutera

Ai Comuni di Alia, Aliminusa, Caccamo, Montemaggiore Belsito, Roccapalumba, Vicari

**Ad Acque di Caltanissetta S.p.A. - Caltaqua
Ad AICA Azienda Idrica Comuni Agrigentini
Ad AMAP S.p.A.**

**Al Consorzio Bonifica 3 Agrigento
Al Consorzio Bonifica 4 Caltanissetta**

Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile

**OGGETTO: interruzione esercizio acquedotti Fanaco-Madonie Ovest e riduzioni forniture da acquedotto Montescuro Est
– Aggiornamento del 20/07/2026**

Facendo seguito alla Ns. precedente nota prot. n. 001-0006245-GEN/2026 del 19/07/2026, si comunica che a partire dalle ore 11:30 circa di oggi 20/07/2026 è stato riattivato il sollevamento per San Giovanni Gemini, utilizzando l'acqua potabilizzata all'interno del serbatoio completamente interrato, di stoccaggio dell'acqua potabile dell'impianto.

Inoltre, le verifiche tecniche, eseguite in data odierna, hanno dato tutte esito positivo e pertanto si è proceduto al riavvio dell'esercizio dell'impianto di potabilizzazione.

Ciò premesso, si comunica quindi che sono in corso le attività di ripristino della ordinaria produzione dell'impianto e che nel giro di qualche ora si prevede di raggiungere la produzione di regime.

Di conseguenza si presume di ripristinare le forniture ai comuni ed enti in indirizzo secondo il programma di seguito indicato:

Acquedotto Fanaco – Madonie Ovest

- comuni di Campofranco e Sutera: entro le ore 13:00 del 21/07/26;
- comuni di Bompensi, Milena, Montedoro: entro le ore 15:00 del 21/07/26;
- comune di Serradifalco: entro le ore 18:00 del 21/07/26;

- comune di Casteltermini, Acquaviva Platani, Mussomeli, Consorzi di Bonifica 3 e 4 (Bosco Germano Mussomeli):
entro le ore 20:00 del 21/07/26;
- comuni di Canicatti e Delia: entro le ore 21:00 del 21/07/26;
- comune Sommatino e Aragona: entro le ore 22:00 del 21/07/26;

Acquedotto Montescuro Est:

- comune di Lercara Friddi "Colle Croce" e "Santa Rosalia": entro le ore 22:00 del 20/07/2026;
- comune di Roccapalumba: entro le ore 23:00 del 20/07/26;
- comuni di Vicari e Caccamo: entro le ore 12:00 del 21/07/26;
- comune di Alia e Montemaggiore Belsito: entro le ore 16:00 del 21/07/26;
- comune di Aliminusa: entro le ore 18:00 del 21/07/2026

Distinti saluti.

Siciliacque S.p.A

Il Responsabile Area Gestione Reti

Ing. Mauro Benfante

