Trasmessa a mezzo posta elettronica

Al Comune di Marianopoli
protocollo@pec.comune.marianopoli.cl.it

A Caltaqua S.p.A.
info@pec.caltaqua.it

Al Consorzio di Bonifica 4 di Caltanissetta
caltanissetta@pec.consorzibonificasicilia.it

OGGETTO: Interruzione fornitura idrica Comune di Marianopoli (CL) e Consorzio CB4.

Si comunica che, a causa della rottura della condotta in acciaio DN 150, verificatasi nelle prime ore della giornata odierna in contrada Belici, nel territorio del Comune di Castellana Sicula (PA), si rende necessario eseguire un intervento di riparazione sulla diramazione "Partitore Belici – Serbatoio Marianopoli".

Di conseguenza è interrotta la fornitura idrica ai seguenti punti di consegna:

- Comune di Marianopoli (CL);
- Consorzio CB4 – consegna Mucini 1;
- Consorzio CB4 – consegna Mucini 2.

Salvo imprevisti, si prevede di ripristinare le normali forniture entro le ore 8:00 del 6 novembre 2026.

Gli orari indicati potranno subire variazioni in caso di aumento della torbidità tale da non consentire l'immissione dell'acqua nei serbatoi.

Il Responsabile Area Gestione Reti
(*Ing. Mauro Benfante*)